

Czarnków 7.10.2016

Numer sprawy: LVL/01/10/16/PAB

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

STEICO Sp z o.o.
UL. PRZEMYSŁOWA 2
64-700 CZARNKÓW
REGON: 570173012 NIP: 763-10-02-199
Tel. +48 (0) 67 35-60-999 Fax. +48 (0) 67 35-60-900

2. B RANŻA, KTÓREJ DOTYCZY ZAPYTANIE:

- *elektryczna*

3. OSOBA PROWADZĄCA:

Sławomir Paździorek,

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Wykonanie zasilania SN 6,3kV dla rozbudowy hali LVL w zakładzie STEICO Sp. z o.o. w Czarnej Wodzie.

1. Projekt oraz remont pola nr 17 istniejącej rozdzielnicy głównej EC 6,3kV z dostosowaniem do zasilania rozdzielni RSN LVL2
2. Projekt oraz wykonanie linii kablowej SN 6,3kV zasilającej projektowaną stację SN 6,3kV LVL2 z rozdzielnicy głównej EC.
3. Projekt wykonawczy oraz przebudowa istniejącego obiektu RNN Transformatora nr 6 mająca na celu dostosowanie do zabudowy projektowanej rozdzielni RSN 6,3kV LVL2 oraz projektowanej rozdzielni RNN 0,4kV ST6 – dostosowanie obiektu do istniejących przepisów. Wykonanie uziomu otokowego dla w/w obiektu z połączeniem z instalacją uziemiającą hali LVL.
4. Projekt wykonawczy oraz dostawa stacji SN 6,3kV LVL2.
5. Wymiana istniejącego transformatora nr 6 na transformator olejowy 6,3/0,42kV 1,6MVA z podłączeniem do dostarczonej stacji SN 6,3kV LVL2 (nowy transformator na załączonych schematach oznaczony jako T25)

5. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

STEICO Sp z o.o. Zakład w Czarnej Wodzie
ul. Mickiewicza 10
83-262 Czarna Woda

6. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Przewidywany termin realizacji zadania:

Planowane jest etapowe wykonanie zadania:

1. Remont pola nr 17 rozdzielni głównej 6,3kV EC: 27.01.2017
2. Wykonanie linii kablowej zasilającej RSN 6,3kV LVL2 z rozdzielni głównej 6,3kV EC: 9.12.2016
3. Przebudowa istniejącej rozdzielni RNN Transformatora nr 6: 1-15.04.2017
4. Dostawa rozdzielni RSN 6,3kV LVL2: 1-15.04.2017
5. Wymiana istniejącego transformatora nr 6 na nowy oznaczony T25: 1-15.04.2017

Punkty 3-5 wymagają wyłączenia czynnej rozdzielni transformatora nr 6 z czym związana jest konieczność odstawienia linii przecierania wałków połuszcarskich dlatego oferent powinien przeanalizować i podać precyzyjnie czas potrzebny na wykonanie w/w prac.

Równolegle z tymi pracami będzie trwała wymiana istniejącej rozdzielni RNN 0,4kV transformatora nr 6 na projektowaną ST6. Projekt, dostawa i montaż RNN 0,4kV ST6 będzie przedmiotem oddzielnego przetargu, jednak prace muszą zostać wykonane równolegle z punktami 3-5, oferent musi założyć, że w terminie 1-15.04.2017, w pierwszej kolejności należy zdemontować istniejącą rozdzielnicę i wykonać przebudowę pomieszczenia z dostosowaniem do montażu rozdzielni RSN 6,3kV LVL2 oraz RNN ST6.

Dla punktów 3-5, oferent zobowiązany jest załączyć do oferty szczegółowy harmonogram prac z podziałem na dni.

Dokumentacja:

Termin przekazania dokumentacji: 4 tygodnie od daty zakończenia prac w postaci drukowanej (3 egzemplarze) oraz formacie AutoCAD.

Zleceniobiorca zobowiązany jest do przekazania kompletu protokołów pomiarowych wg obowiązujących przepisów tj:

1. Protokołów z badań powykonawczych remontowanego pola nr 17 rozdzielni głównej 6,3kV EC
 - 1.1. Protokół sprawdzenia rezystancji izolacji pola po przebudowie.
 - 1.2. Protokół nastaw i sprawdzenia poprawności działania zabezpieczeń SEPAM 1000+S42 w polu 17
2. Protokół pomiarów rezystancji izolacji kabli SN.
3. Protokół z pomiarów rezystancji uziomów dla przebudowanej stacji RSN LVL2/ST6.
4. Protokół badania ciągłości połączeń wyrównawczych dla przebudowanej stacji RSN LVL2/ST6.
5. Protokoły nastaw i sprawdzenia poprawności działania zabezpieczeń SEPAM w polach RSN 6,3kV LVL2
6. Protokół ze sprawdzenia transformatora T25.
7. Protokół z pomiarów napięcia dotykowego rażenia.
8. Protokoły z badań pomontażowych rozdzielni RSN 6,3kV LVL2

Zleceniobiorca zobowiązany jest do przedstawienia wszelkich certyfikatów i deklaracji zgodności na zastosowane elementy i rozwiązania.

7. OSOBY KONTAKTOWE:

Sławomir Paździorek – sprawy elektryczne

Tel: +48 67 35 66 294

Tel. kom.: +48 696 064 372

Fax: +48 67 35 66 357

e-mail: spazdziorek@steico.pl

Krzysztof Stochaj – sprawy budowlane

Tel: +48 668 197 109

Fax: +48 67 35 66 357

e-mail: kstochaj@steico.pl

Łukasz Nikielski – sprawy merytoryczne

Tel. +48 67 356 63 40

Tel. kom.: +48 0 606 440 037

Fax: +48 67 356 09 02

e-mail: lnikielski@steico.pl

8. ZAKRES OFERTY.

Zadanie polega na wykonaniu, na podstawie projektu budowlanego, projektów wykonawczych, dostawie, montażu oraz uruchomieniu urządzeń i instalacji wg projektów w zakresie opisanym w punkcie 4 zapytania ofertowego.

9. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferta powinna zawierać kwoty częściowe wg punktu 4 zapytania ofertowego..

Termin składania ofert: 27.10.2014r.

Sposób składania ofert:

- osobiście w dziale IPp,
- faxem na numer +48 67 35-66-357
- mailowo na adres : spazdziorek@steico.pl lub lnikielski@steico.pl

10. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

- cena: 50%
- termin wykonania: 35%
- referencje wykonawcy: 25%

11. UWAGI KOŃCOWE:

1. Oferent musi posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
2. Wszelkie dokumenty ofertowe powinny być podpisane przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania przez Oferenta,
3. Zapraszający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, odstąpienie od wybrania oferty w każdej chwili bez podania przyczyny, przeprowadzenia dodatkowych negocjacji, bądź uznania, że konkurs ofert nie został rozstrzygnięty bez podania uzasadnienia,
4. Oferent w przygotowanej ofercie oświadczy i zapewni Zamawiającego, że spełni wszystkie warunki określone w stanowiącym integralną część Zamówienia załączniku nr 6 pt. „Ogólne warunki współpracy – Wymagania dla dostawców” oraz zobowiąże się do przestrzegania zasad i obowiązków z niego wynikających,
5. Oferent uwzględni utrudnienia wynikające z realizacji zamówienia w czasie prowadzenia procesu w czynnym zakładzie produkcyjnym oraz trwającej budowie hali produkcyjnej,
6. Zrealizuje przedmiot zamówienia zgodnie z zakresem prac zawartych w dokumentach będących integralną częścią Zapytania Ofertowego nr LVL/01/10/16/PAB,
7. Wszelkie dokumenty ofertowe powinny być podpisane przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania przez Oferenta.

12. Spis załączników.

Załącznik nr 1: Schemat zasilania SN dla rozbudowy LVL.

Załącznik nr 2: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – projekt oraz remont pola nr 17 rozdzielni głównej 6,3kV EC.

Załącznik nr 3: Lokalizacja trasy SN 6,3kV z EC do RSN LVL2.

Załącznik nr 4: Wytyczne do przebudowy istniejącego obiektu stacji RNN transformatora nr 6 z dostosowaniem do potrzeb RSN 6,3kV LVL 2 oraz RNN 0,4kV ST6

Załącznik nr 5: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – projekt oraz dostawa stacji RSN 6,3kV LVL2

Załącznik nr 6: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – wymiana istniejącego transformatora nr 6 na olejowy 6,3/0,42kV 1,6MVA

Załącznik nr 7: Ogólne warunki współpracy – wymagania dla dostawców.